



# 成 績 書

依頼者	住所	愛知県半田市州の崎町 2 - 1 2
	氏名 <small>(名称及び代表者氏名)</small>	株式会社 鶴弥 代表取締役 鶴見 哲

依頼事項	防水性能試験(標準施工試験)
------	----------------

試料	品名	野地面換気エアフローPlus + F形棧瓦	数量	1種類
----	----	--------------------------	----	-----

成 績  (結 果)	試 験 条 件					試 験 結 果
	勾配	散水量 <small>(l/m<sup>2</sup>·min)</small>	圧力 <small>(Pa)</small>	加圧方法	時間 <small>(分)</small>	
	30/100	4	上限圧 1470 平均圧 1225 下限圧 980	脈動圧	20	漏水を認めず。

ただし、試験方法は圧力箱方式により行った。

- 以下余白 -

受付施設	常滑窯業技術センター三河窯業試験場
------	-------------------

試料の成績 (結果) は上記のとおりです。

平成24年 8月 8日

あいち産業科学技術総合センター所長

中野 達夫

