

屋根材名称	陶器製防災平板瓦 スーパートライ110タイプ 1	図面番号：
図面名称	腰折れ（谷折れ・棧一枚瓦）	F形1-構12-腰-3
4.5 8.0 【屋根部位】 腰折れ ※1 ルーフィング張り方詳細（縮尺1/20） ①角違い部分を越えて200mm以上張る ②捨て張り ③ 500 200 500 ハイブリッドリング釘#13×68mm 1本/棧瓦1枚 スーパートライF1棧瓦 ハイブリッドリング釘#13×68mm 2本/谷折れ部棧瓦1枚 スーパートライF1棧瓦 耐風L釘L-38 ステンスリング釘#14×50mm（下地材固定用）垂木ピッチ 下地材15×30※2 ステンスクリュー釘#14×32mm（捨板金固定用）455mmピッチ EPDMシーラー25×20 捨板金（現場調達）※2 EPDMシーラー25×20 捨板金（現場調達）※2 60 100 13 母屋 鉄丸釘75mm以上（広小舞固定用）垂木ピッチ 広小舞45×120 ③改質アスファルトルーフィング（角度違い部広小舞から通常方法で張る） ②改質アスファルトルーフィング（捨て張り・角度違い部分を中心に1枚張る） ①改質アスファルトルーフィング（角度違い部分を越えて200mm以上張る） ステンスリング釘#14×50mm（棧木固定用）垂木ピッチ 棧木15×30以上（防腐処理材） 縦棧（水抜き機能が棧木、ルーフィングにある場合は必要なし） 野地板（構造用合板・パーティクルボード）厚み12mm 垂木 455mmピッチ		
備考：		
※1 4.5寸と8.0寸勾配の腰折れ納まりの一例です。現場状況に合わせ、上図を参考に納めてください。		
※2 現場状況により、捨板金、下地材が変わる場合があります。		
縮尺：1/6	作成年月日：2022年 2月 1日	第 1 版
株式会社 鶴 弥		