

屋根材名称	陶器製防災和形瓦 エース	図面番号：				
図面名称	袖（引掛紐付袖右・登り淀）	J形0-構12-袖-5				
ルーフィング詳細図（縮尺1/3） ルーフィングは立ち上げ、登り淀に巻く 破風水切（現場調達） 破風水切参考図（現場調達） ※登り淀高さ30mmの場合の一例です。 現場状況に合わせ破風水切を準備してください。 【屋根部位】 エース棧瓦 ハイブリッドリング釘#13×68mm 1本/棧瓦1枚 265 265 305 98※1 パッキン付ステンレスねじ65mm 1本/袖瓦1枚 引掛紐付袖右 ハイブリッドリング釘#13×68mm 2本/袖瓦1枚 鉄丸釘75mm（登り淀固定用）455mmピッチ 登り淀（30×30） 破風板 化粧破風板 ステンレスクリュー釘#14×32mm（破風水切固定用）455mmピッチ 破風水切（現場調達） 20※2 — ステンレスリング釘#14×50mm（棧木固定用）垂木ピッチ — 棧木15×30以上（防腐処理材） — 縦棧（水抜き機能が棧木、ルーフィングにある場合は必要なし） — 改質アスファルトルーフィング — 野地板（構造用合板・パーティクルボード）厚み12mm — 垂木 455mmピッチ 備考:※1 野地板から瓦表面までの最高高さを示しています。（野地板から棧木下端までの高さは5mmとしています。） ※2 袖瓦のふかしは、地域ごとによります。 <tr><td>縮尺：1/5</td><td>作成年月日：2023年 5月 1日</td><td>第 2 版</td><td> 株式会社 鶴 弥</td></tr>			縮尺：1/5	作成年月日：2023年 5月 1日	第 2 版	株式会社 鶴 弥
縮尺：1/5	作成年月日：2023年 5月 1日	第 2 版	株式会社 鶴 弥			