



成 績 書

依頼者	住所	愛知県半田市州の崎町2-12				
	氏名 <small>(名称及び代表者氏名)</small>	株式会社 鶴弥 代表取締役 鶴見 哲				
	依頼事項	防水性能試験(標準施工試験)				
	試料	品名	棟換気エアフローPlus+F形棧瓦 乾式棟ロール 8寸三角冠タマプチ付	数量	1種類	
成 績 (結 果)	試 験 条 件				試 験 結 果	
	勾配	散水量 <small>(l/m²·min)</small>	圧力 <small>(Pa)</small>	加圧方法		時間 <small>(分)</small>
	40/100	4	上限圧 1470 平均圧 1225 下限圧 980	脈動圧		20
	ただし、試験方法は圧力箱方式により行った。				- 以下余白 -	
	受付施設	常滑窯業技術センター三河窯業試験場				
<p>試料の成績(結果)は上記のとおりです。</p> <p style="text-align: center;">平成24年 8月 8日</p> <p style="text-align: center;">あいち産業科学技術総合センター所長 中野 達 夫</p>						

